

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБ ПОУ ККТиС
« 01 » *Федорова* 2019 г.
Г.А.Т. Федорова
ИИН 212700010 * КЧ АН ИИИ
СЕРВИС

ИНСТРУКЦИЯ о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты КГБ ПОУ ККТиС ИПБ-2-2019

1. При поступлении сигнала «ПОЖАР» вахтер (дежурный по общежитию) или другое лицо, принявшее сигнал приемно-контрольного прибора, ОБЯЗАН:

1.1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112», при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию.

1.2. Включить систему речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (если не включилась автоматически), дать условный сигнал, извещающий о пожаре: 25-30 коротких звуков ••••• звонком.

1.3. По возможности организовать эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

1.5. Определить адрес луча (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме трассировки лучей.

1.6. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

1.7. Сообщить техническому персоналу о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включения аварийного и эвакуационного освещения.

1.8. По возможности организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

2. При ложном срабатывании систем противопожарной защиты объекта:

2.1. Уведомить пожарную охрану о ложном срабатывании систем противопожарной защиты.

2.2. Дождаться приезда пожарной охраны - сброс сигнала, отключение сработавшего луча или пожарного извещателя осуществляет командир пожарного расчета.

2.3. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализацию

2.4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

3. При неисправности:

3.1. В случае получения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений.

3.2. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации, а также лицу ответственному за обеспечение пожарной безопасности.

3.3. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

Заместитель директора по АХР



Р.Ю. Квиринг