

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБТУ КСИС
А. Героунова
« 01 » 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по мерам пожарной безопасности в период проведения культурно-массовых
(праздничных) мероприятий
ИПБ-5-2019

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме», Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности», приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

1. Перед началом культурно-массовых (праздничных) мероприятий директор Колледжа, лица, ответственные за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объектах защиты должны тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового (праздничного) мероприятия.

2. Заблаговременно необходимо:

- согласовать проведение культурно-массовых (праздничных) мероприятий с органами государственного пожарного надзора;
- назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в период проведения культурно-массовых (праздничных) мероприятий;
- ответственным лицам за проведение культурно-массовых (праздничных) мероприятий должны пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях имеющих лицензию на данный вид деятельности;
- разработать инструкции по действию персонала (сотрудников) при возникновении пожара, довести данные инструкции до персонала (сотрудников) под роспись;
- отработать действия персонала (сотрудников) в случае возникновения пожара;
- обеспечить персонал (сотрудников) объектов с круглосуточным пребыванием людей индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания.

3. На время проведения культурно-массовых (праздничных) мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа сотрудников Колледжа. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации людей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового (праздничного) мероприятия.

4. Этажи и помещения, где проводятся праздничные мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

5. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или

эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

6. При проведении новогоднего праздника:

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения.

- ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

- оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.

- иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

- лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт, при этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

- при неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

7. Участие в культурно-массовых (праздничных) мероприятиях людей, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

8. При оформлении мест проведения культурно-массовых (праздничных) мероприятий запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

9. Действия в случае возникновения пожара.

В случае возникновения пожара действия сотрудников Колледжа и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение, принятие посильных мер по тушению пожара, и должны производиться в соответствии с Инструкцией о порядке действий персонала (сотрудников) на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (ИПБ-3-2019)

10. Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой.

Использование пиротехнических изделий на территории Колледжа **ЗАПРЕЩЕНО.**

Заместитель директора по АХР



Р.Ю. Квиринг